

**INFORMACIJSKI LIST**

VIVAX COOL, KLIMA UREĐAJ, ACP-12CH35AEVI

Uvoznik: M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Hrvatska

Naziv ili zaštitni znak		VIVAX
Model unutarnjeg uređaja		ACP-12CH35AEVI/I
Model vanjskog uređaja		ACP-12CH35AEVI/O
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	49/60
Rashladno sredstvo		R410A
GWP		2088
SEER		6,9
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[KWh/y]	178
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju ( $P_{designc}$ )	[KW]	3,5
SCOP		4,1
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[KWh/y]	922
Toplija sezona grijanja		–
Hladnija sezona grijanja		–
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju ( $P_{designh}$ )	[KW]	2,7
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[KW]	2,30
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[KW]	0,400

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 2088. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 2088 puta veći od utjecaja 1kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite ovlašteni servis.